

سیستم اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک

شرح کار: تهیه، نصب، راه اندازی، تست و تحویل سیستمهای اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک پایه گاز FM200 اتاق سرور و سیستمهای اعلان حریق ساختمان اداری

برآورد قیمت شامل :

۱. تأمین تجهیزات (خرید، بازرسی و حمل)

۲. ارائه مستندات فنی و ایمنی

۳. اجرای زیرساخت

۴. نصب و راه اندازی تجهیزات

۵. تست سیستم

۶. آموزش

۷. گارانتی سیستم

۸. سرویس و نگهداری در زمان گارانتی سیستم

نکات و الزامات شرکت در مناقصه و الزامات عمومی تامین کننده

- محل تحویل کلیه تجهیزات سایت کارفرما به آدرس کیلو متر ۲۵ جاده اردکان - نایین ، مجتمع گندله سازی اردکان ، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان می باشد.
- قیمت اعلام شده به تفکیک تجهیزات و قطعات مورد نیاز ، هزینه های نصب ، اجرا و راه اندازی باشد.
- تامین کننده می بایست کلیه ابهامات و سوالات احتمالی را پیش از اتمام مهلت مناقصه از کارفرما استعلام نموده و جوابها را دریافت نمایند.
- در صورت نیاز با شماره ۰۹۹۱۶۶۹۵۵۱۹ آقای مهندس فتاحی تماس گرفته شود.
- هرگونه تغییر در پیشنهاد مالی نسبت به پیشنهاد فنی موجب حذف تامین کننده از مناقصه می گردد.
- کلیه قطعات سیستم باید توسط تأمین کننده بمدت ۱ سال گارانتی گردیده و پشتیبانی فنی و سرویسهای دوره ای در این مدت برعهده پیمانکار میباشد.
- عملیات سرویس و نگهداری (Maintenance & Service) و تستهای دوره ای مربوطه در مدت گارانتی سیستم بر عهده پیمانکار میباشد.

- پیمانکار موظف به ارائه خدمات سرویس و نگهداری بنا به درخواست کارفرما (Maintenance & Service) در ظرف مدت ۵ روز کاری در مدت گارانتی سیستم میباشد.
- پیمانکار موظف است قبل از ارائه پیشنهاد مالی و فنی از محل اجرای کار بازدید و بر اساس نیاز پروژه پیشنهاد خود را اعلام نماید.

نکات و الزامات شرکت دراستعلام

- شرکت کنندگان باید دارای سابقه فعال در زمینه سیستمهای مورد نظر داشته باشند. (ارائه مستندات در پیشنهاد فنی)
- شرکت کنندگان باید دارای سابقه انجام پروژه مشابه باشند. (ارائه مستندات در پیشنهاد فنی)
- شرکت کنندگان ملزم به ارائه رضایتنامه از پروژه های مشابه می باشند. (ارائه مستندات در پیشنهاد فنی)
- کلیه شرکت کنندگان می بایست نماینده رسمی شرکت سازنده گاز بصورت مستقیم باشند. (ارائه مستندات در پیشنهاد فنی)
- کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت کنندگان می بایست ممهور به مهر شرکت بوده و به امضای رسمی مدیران ثبت شده شرکت رسیده باشد.
- گاز پیشنهادی لزوما دارای تاییدیه UL/FM باشند.
- پیشنهاد دهنده باید دارای station شارژ سیلندرهای اطفاء حریق گازی جهت خدمات پس از فروش در ایران را داشته باشد. در این خصوص باید مستندات و اسناد لازمه ارائه گردد. station شارژ الزاما باید دارای دستگاه cylinder shaker جهت اختلاط FM200 و N2 باشد.
- تمامی تجهیزات پیشنهادی از برند های معتبر اروپایی (Kentec,Hochiki,INIM,Polon,....) باشد.
- پیشنهاد های فنی و مالی به صورت جداگانه و در پاکات در بسته ارسال گردد.

شرایط عمومی شرکت کنندگان

- داشتن تاییدیه هاو مدارک زیر الزامی و مستندات در پیشنهاد فنی ارائه گردد:
۱. تاییدیه از مرکز تحقیقات وزارت کار(حداقل یک نفر از پرسنل شرکت دارای گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار باشد)
 ۲. عضویت در اتحادیه کشوری فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی/یا مجوز از شرکت شارژ سیلندر برای گاز
 ۳. تامین کننده مکلف می باشد تاییدیه را از سازمان آتش نشانی برای اتاق سرور دریافت نماید
 ۴. تامین کننده بایستی نماینده رسمی سیلندرهای اطفاء حریق FM200 را داشته باشد.